



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
“Año de la Innovación y la Competitividad”

13 de febrero, 2019

CIRCULAR No. 03

RESPUESTA A LOS OFERENTES

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS

**“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADECUACION DE LAS AREAS
INTERNAS Y DIVISIONES DE LA TORRE MICM, SEDE PRINCIPAL DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES”**

MICM-CCC-CP-2019-0002

El Comité de Compras y Contrataciones del **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes** les informa dentro del periodo establecido para Consultas en el Cronograma de actividades del presente proceso, han sido recibidas las siguientes preguntas:

- 1) **¿Entre plancha que tipo de aislante deberían colocar?**
- 2) **¿Qué tipo de cristal y espesor?**
- 3) **¿Qué cantidad de plafón se debe retirar donde se va a colocar la división? tres**
- 4) **¿Dónde se acopiaran y botaran los materiales?**
- 5) **¿Horario de trabajo?**
- 6) **¿Se puede suministrar el Excel del presupuesto?**
- 7) **¿Cuál es el espesor de Sheetrock?**
- 8) **¿Todas las divisiones tendrán el mismo espesor?**
- 9) **¿Se puede utilizar el ascensor?**
- 10) **¿Cuánto es la altura total del techo?**
- 11) **¿Qué perfilera tiene contemplada en la adecuación?**

RESPUESTAS:

1. Fibra de vidrio (7cm).

2. El vidrio es monolítico de ½ pulgada.
3. Dos a tres plafones por cada metro lineal de Sheetrock.
4. En el almacén piso 1 y el bote de basura sótano p3 en el depósito de basura.
5. Todos los días de 8: 00a.m a 5:00 p.m.
6. Si, se cargo en formato PDF y en formato editable (Excel) para facilitar la preparación de las ofertas de los interesados.
7. Es de ½ pulgada y perfilera 2 – ½ cal 20.
8. Si, las mismas.
9. Solo el ascensor de carga.
10. La altura a considerar para la oferta es: De piso a techo 3 metros y de techo a plafond 2.70 metros.
11. A su preferencia mientras tenga alta resistencia a la altura especificada.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES