

Ficha Técnica MICM-CCC-CP-2022-0022

Contratación de los Servicios de Automatización del Sistema de Climatización de la Torre MICM

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida
1	Contratación de Servicio Automatizado para Acondicionadores de Aires para 100 termostatos.	<p>Sistema de comunicación inalámbrico con topología malla (no sistema con protocolo con comunicación wifi).</p> <p>Alcance mínimo entre dispositivos a nivel interior no menos de 30 metros.</p> <p>Sistema debe poseer algún estándar de cifrado (seguridad informática) el cual permita ingresar solo al personal autorizado.</p> <p>Sistema debe poseer la capacidad de monitorear y controlar más de 300 termostatos.</p> <p>El sistema debe tener acceso remoto.</p> <p>El suplidor debe tener presencia en el país.</p> <p>El sistema debe poseer la capacidad de monitorear y generar reportes de</p>	100	Unidad

Fds



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida
		<p>parámetros eléctricos monofásicos y trifásicos.</p> <p>Capacidad de iniciar proyecto de manera inmediata.</p> <p>Stock de productos locales.</p> <p>Compatibilidad total entre todos los productos que manejen el mismo protocolo.</p> <p>Soporte al sistema de software por un año.</p> <p>El sistema debe tener la capacidad de medir y generar reportes de parámetros eléctricos monofásicos y trifásicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Voltaje.• Corriente.• Factor de Potencia.• Energía Instantánea.• Energía Activa Recibida.• Energía Reactiva Recibida.• Energía Activa Entregada.• Energía Reactiva Entregada.		

