



No. EXPEDIENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DPTO, DE COMPRAS

ESPECIFICACIONES TECNICA,
 CAMBIO DE TRANSFORMADOR DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL 5TO. PISO DE ESTE MICM

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1		Transformador seco trifásico de 112.5KVA, 480D/120/208 Y, voltios. (INCLUYE), Enclousere Breaker 175/3, 480 voltios, Nema 1, Cambio alimentador desde cuarto de maquina nivel - 4 hasta cuarto de maquina Quinto nivel + 5, por el cambio del transformador de 75/3KVA a 112.5/3KVA. 3 Conductores THHN # 2/0 1 Conductores THHN # 2 Reforzamiento de alimentador del Secundario del transformador por ser de mayor capacidad 112.5KVA. 3 Conductores THHN # 2 1Conductores THHN # 4 Reforzamiento de alimentador del Enclousere Breaker 150/3 480 voltios al Primario Transformador 112.5KVA. Servicio técnico y puesta en servicio del equipo.	UNIDAD	1

Felix Reynos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

