

Ficha Técnica
Adquisición e Instalación de Acondicionadores de Aire

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Características
1	Acondicionador de aire tipo Split tecnología INVERTER de 12000BTU para ser instalados en este Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).	3	Unidad/Equipo	Ahorro de energía y enfriamiento más rápido. Microfiltro que captura y elimina micropartículas de polvo. Funcionamiento silencioso. Eficiencia (SEER) entre 19 y 21.
2	Acondicionador de aire tipo Split tecnología INVERTER de 24000BTU para ser instalados en este Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).	2	Unidad/Equipo	Ahorro de energía y enfriamiento más rápido. Microfiltro que captura y elimina micropartículas de polvo. Funcionamiento silencioso. Eficiencia (SEER) entre 19 y 21.
3	Acondicionador de aire tipo Split tecnología INVERTER de 24000BTU para ser instalado en la dirección provincial del MICM en Puerto Plata.	1	Unidad/Equipo	Ahorro de energía y enfriamiento más rápido. Microfiltro que captura y elimina micropartículas de polvo. Funcionamiento silencioso. Eficiencia (SEER) entre 19 y 21.

Hacer constar en la propuesta:

- Período de garantía de los bienes no menor a un (1) año posterior a su instalación.
- Instalación incluida.




Ficha Técnica Aires Acondicionados