



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

FICHA TÉCNICA

MICM-DAF-CM-2021-0025

**“Contratación de los Servicios de Reparación y Mantenimiento del Aire
Acondicionado de Precisión de la Dirección de Tecnología de este MICM “**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Mayo, 2021



Descripción de los Servicios para Contratar

Revisión, mantenimiento y reparación completa del equipo de aire acondicionado de precisión modelo ACRD100.

FAVOR ESPECIFICAR:

Capacidad de enfriamiento:	10kW
Voltaje:	208-230V 60Hz
Energía de entrada:	208-230V 60Hz
Tipo de refrigerante a utilizar	R-410A

Cualquier otra información para considerar por los participantes.

Es recomendado que los participantes sean certificados por el fabricante

Actividades para realizar durante la ejecución del servicio a contratar:

1. Evaluación y diagnóstico del funcionamiento del equipo.
2. Mantenimiento general y limpieza de partes, incluyendo los insumos que se requieran para los fines.
3. Identificación de partes a cambiar (condensador, evaporador, termostato, válvulas, sensores, controladores, otros)
4. Mantenimiento correctivo, incluyendo partes identificadas para cambio.

Hacer constar en la propuesta:

- Período de garantía del servicio de mantenimiento no menor a seis (6) meses.
- Período de garantía de las partes cambiadas no menor a un (1) año.

FAVOR REVISAR LOS PERÍODOS DE GARANTÍA

Elaborado por _____

