

Alto Pery (controlador)

Gobierno de la República Dominicana
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES



DM-128-22

Santo Domingo, R, D
09 de mayo 2022

Al : Señor **José Ramón Cerda**
Director Administrativo,
Su Despacho. -

vía : Señor **Miguel Palmers**
Director Dirección de Planificación y Desarrollo.
Su Despacho. -



Asunto **Contrato de mantenimiento sistema eléctrico**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, para informales que el contrato de mantenimiento del sistema eléctrico que está a cargo de la empresa **Grupo BVC** caduca el 04 de agosto del año en curso, en ese sentido le solicitamos iniciar el proceso de licitación para el servicio de mantenimiento ya citado

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente:


Ing. Freddy de los Santos.
Enc. Departamento de Mantenimiento.



Visit Ad.
11/05/2022

FICHA TECNICA

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas eléctricos de la Torre MICM.

Tiempo del contrato: 2 años.

Frecuencia del servicio: Mensual o cuando sea requerido por la autoridad competente del MICM.

Mantenimiento preventivo y correctivo de todo los transformadores y paneles eléctricos en la entrada y los diferentes niveles, lo cual incluye de manera expresa, pero no limitativa:

- Desmonte si lo necesitase, limpieza y requinte de tornillos y conectores.
- Insumos para la ejecución de estas operaciones.
- revisión de conexiones y protecciones eléctricas.
- Toma de temperatura a todos los equipos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los extractores e inyectores de los niveles de parqueos subterráneos. Extractores nivel -4, -3, -2 e inyectores en nivel -4, lo cual incluye de manera expresa, pero no limitativa:

- Lubricación de chumaceras y revisión y apriete de correas.
- Limpieza de filtros de succión.
- revisión de conexiones y protección eléctrica, voltaje y amperaje.
- Insumos para la ejecución de estas operaciones.
- revisión del sistema automático de entrada y salida de equipos de extracción e inyectores.