



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES



REPÚBLICA DOMINICANA

FICHA TÉCNICA


**Adquisición e Instalación de Lámparas LED para las Diferentes Áreas del MICM.
Proceso No. MICM-DAF-CM-2022-0058**


Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Abril, 2022



Especificaciones Técnicas

Adquisición e Instalación de Lámparas LED para las Diferentes Áreas del MICM.

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida	Requiere Muestra
1	Lámpara LED para Viceministerio de Zona Franca y Regímenes Especiales.	Lámparas 2" x 2" con borde blanco. Tipo de pantalla: 2" x 2" Potencia: 48 Watts Rango de Voltaje: 85V – 265V Temperatura de Color: 4000K Frecuencia: 50/60Hz Iluminación Interior: IP40	6	Unidad	Si, Catalogo del equipo ofertado
2	Lámparas LED	Cajetines de dos (02) tubos -tipo estanca. Dos (02) tubos LED por lámpara. Tipo de Tubo LED: T8 Tubos de 18 Watts cada uno. Temperatura de Color: 6,500 K  Incluir: Costo de materiales y mano de obra. Instalación para los parqueos del (P1 AL P4) de la torre MICM en la Ave. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana	150	Unidad	Si, Catalogo del equipo ofertado


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida	Requiere Muestra
3	Panel LED Circular para las Escaleras de Emergencias del MICM.	Panel LED Circular empotrados. Potencia: 18 Watts. Temperatura de Color: 6,500 K. Rango de Voltaje: 100 V – 265 V. Iluminacion Interior: IP20 XMT	20	Unidad	Si, Catalogo del equipo ofertado



Elaborado por 

