

FICHA TECNICA

Mantenimiento para los tres generadores eléctricos de emergencia de la institución.

Descripción de los generadores eléctricos:

- Generador marca Cummins con capacidad de 400 KW, serie H16K990384, Modelo C400D, Motor QSZ13-G7.
- Generador marca Cummins con capacidad de 400 KW, serie H16K990383, Modelo C400D, Motor QSZ13-G7.
- Generador marca Cummins con capacidad de 200 KW, serie C151800628, Modelo C200D, Motor QSB7-G5.

- 1) Ser servicio autorizado de la marca Cummins.
- 2) Vigencia del contrato: 2 años.
- 3) Las visitas deben ser realizadas mensualmente, de lunes a viernes en horario de 8:00 A.M. a 6:00 P.M.
- 4) Debe incluir insumos de mantenimiento dos veces al año de los tres generadores eléctricos.
- 5) Asignar un personal idóneo para la realización de estos servicios.
- 6) Habilitar líneas telefónicas de asistencia técnica los 7 días de la semana a la semana a la disposición del MICM. Dichas líneas serán utilizadas en horas no laborales y festivas.
- 7) El servicio debe incluir la revisión preventiva mensual de los equipos. Tales como:
 - Revisión del sistema de encendido y enfriamiento.
 - Ajuste y revisión de mangueras y correas del sistema de combustible.
 - Revisión de concentración de DCA y niveles de coolant.
 - Pruebas de chequeo de panel de control.
 - Limpieza del equipo.
 - Cualquier otro servicio de chequeo que se considere necesario, establecidos por el fabricante.

