



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

FICHA TÉCNICA

MICM-DAF-CM-2022-0055

**“Adquisición e instalación de tarjeta madre para el equipo del Aire
Acondicionado de Precisión ACRD100 de la Dirección de Tecnología de
este MICM. “**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Marzo 2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

Descripción de los Servicios para Contratar

Adquisición de APC - CONJUNTO PCB RC, placa base con SIMM Y Mini-Rhodes - Pieza de repuesto y servicios de instalación.

FAVOR ESPECIFICAR:

APC - CONJUNTO PCB RC, placa base con SIMM Y Mini-Rhodes - Pieza de repuesto

Numero de Parte: WOP2370

Capacidad de enfriamiento: 10kW

Voltaje: 208-230V 60Hz

Energía de entrada: 208-230V 60Hz

Tipo de refrigerante a utilizar R-410A

Cualquier otra información para considerar por los participantes.

Es recomendado que los participantes sean certificados por el fabricante

Actividades para realizar durante la ejecución del servicio a contratar:

1. Evaluación y diagnóstico del funcionamiento del equipo.
2. Instalación y configuración de piezas.
3. Puesta en funcionamiento de equipo A/A ACRD100.

Hacer constar en la propuesta:

1. Período de garantía del servicio de mantenimiento no menor a seis (6) meses.
2. Período de garantía de la parte cambiada no menor a un (1) año.
3. El Ministerio pagara luego de la recepción de conformidad del servicio brindado.

Elaborado por

